

Energiestrukturdaten Strom 2019

Jahreshöchstlast Einspeisung

Jahreshöchstlast in kW	Zeitpunkt
23.990,0000	24.01.2019 18:30

Höchstentnahmelast

Umspannung MS	MS/MS	Umspannung auf NS	NS/NS
kW	kW	kW	kW
4.922	5.917	813	19.101

Entnommene Jahresarbeit

Umspannung MS	MS/MS	Umspannung auf NS	NS/NS
kWh	kWh	kWh	kWh
1.145.822	24.753.109	3.459.176	98.170.772

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden

Summenlast	86.756.478 kWh
------------	----------------

Summenlast der Netzverluste

Summenlast	4.950.273 kWh
Preis der Netzverluste	3,790 Ct./kWh

Jahreshöchstlast Einspeisung

Umspannung MS	MS/MS	Umspannung auf NS	NS/NS
kW	kW	kW	kW
17.170	10.536	2.026	2.599

Einspeisungen pro Spannungsebene

Umspannung MS	MS/MS	Umspannung auf NS	NS/NS
kWh	kWh	kWh	kWh
75.661.665	45.935.126	5.330.015	3.559.367

Ergebnis der Differenzbilanzierung

Mehrmenge	1.746.716 kWh
-----------	---------------

Preise der Mehr-/Mindermengenabrechnung

Die Preise werden unter folgendem Link veröffentlicht:

https://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_Mehr-Mindermengen-Abrechnung