

## Energiestrukturdaten Strom 2020

### Jahreshöchstlast Einspeisung

Jahreshöchstlast in kW	Zeitpunkt
23.200,0000	22.01.2020 17:45

### Höchstentnahmelast

Umspannung MS	MS/MS	Umspannung auf NS	NS/NS
kW	kW	kW	kW
3.864	6.049	782	18.262

### Entnommene Jahresarbeit

Umspannung MS	MS/MS	Umspannung auf NS	NS/NS
kWh	kWh	kWh	kWh
504.891	24.202.432	2.972.415	95.584.342

### Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden

Summenlast	84.966.572 kWh
------------	----------------

### Summenlast der Netzverluste

Summenlast	4.967.386 kWh
Preis der Netzverluste	5,101 Ct./kWh

### Jahreshöchstlast Einspeisung

Umspannung MS	MS/MS	Umspannung auf NS	NS/NS
kW	kW	kW	kW
20.504	10.433	1.576	2.684

### Einspeisungen pro Spannungsebene

Umspannung MS	MS/MS	Umspannung auf NS	NS/NS
kWh	kWh	kWh	kWh
84.291.973	35.747.921	5.073.455	3.473.168

### Ergebnis der Differenzbilanzierung

Mindermenge	317.473 kWh
-------------	-------------

### Preise der Mehr-/Minderabrechnung

Die Preise werden unter folgendem Link veröffentlicht:

[https://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE\\_Mehr-Minderabrechnung](https://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_Mehr-Minderabrechnung)

**Veröffentlichungspflicht § 27 Abs. 2 StromNEV**

**Entnommene Jahresarbeit**

Umspannung MS	MS/MS	Umspannung auf NS	NS/NS
kWh	kWh	kWh	kWh
504.891,00	24.202.432,00	2.972.415,00	95.584.342,00

**Anzahl Entnahmestellen:**

Umspannung MS	MS/MS	Umspannung auf NS	NS/NS
2	52	30	28.223