

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Hochdahl 

Betreiber

Stadtwerke Erkrath GmbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (GEG § 22 (2)) [f_p] 0,87

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f_p] 0,87

Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f_{CO₂eq}] 95 g_{CO₂}/kWh

Datenbasis von Januar 2019 bis Dezember 2021.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 30.05.2033.

ausgestellt am: 31.05.2023

Thomas Opitz

Gutachter-Nr.: FW609-409 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:
DENW0017_FW309-1u7_24082023 

